


Geschiktheidsverklaring

Gemeenschappelijk rookgasafvoer en
verbrandingsluchttoevoer systeem



BONARIUS

BRENGERS VAN COMFORT

5 april 2022

GEGEVENS SYSTEEM

Adresgegevens: Veemkade 1000-1104 te Amsterdam

Projectnummer: BT193025

Datum installatie: Maart 2021 t/m April 2021

GESCHIKTHEID GASVERBRANDINGSTOESTELLEN

Merk: Geschiktheid conform installatievoorschrift fabrikant

SPECIFICATIES

Systeem A: CLV overdruksysteem
Merk / type HDA MONO
Nominale belasting (Hs): Max. 35Kw
Materiaal: RVS 316L
Diameter: Ø 100 mm
Norm: En 1856-1 T200 P1 W Vm L50050 O(30)
Vervangingsdatum: Installatiedatum + 18 jaar
Toestelklasse: C43

Systeem B: CLV overdruksysteem
Merk / type HDA MONO
Nominale belasting (Hs): Max. 35Kw
Materiaal: RVS 316L
Diameter: Ø 110 mm
Norm: En 1856-1 T200 P1 W Vm L50050 O(30)
Vervangingsdatum: Installatiedatum + 18 jaar
Toestelklasse: C43

Systeem C: Individueel Flexibele kunststof Rookgasafvoer
Merk / type COX Geelen
Nominale belasting (Hs): Max. 45Kw
Materiaal: Kunststof
Diameter: Ø 60 mm
Norm: EN14471: 2013 + A1:2015 T120 O W2 O00 LE E U0
Vervangingsdatum: Installatiedatum + 18 jaar
Toestelklasse: C53



Aansluiting Cv-ketel: Individueel rookgasafvoer/luchttoevoer
Merk / type Cox Geelen
Materiaal: Kunststof PP
Diameter: Ø 80
Norm: En 14471:2013 + A1:2015 T120 H1 W2 O00 LI E UO

BEHEER

Periodiek onderhoud: Condens ringen, periodiek onderhoud n.v.t.
Periodiek inspectie: 9 jaar-conform NPR 3378-45

- Ten aller tijde dient bij werkzaamheden aan het systeem of aangesloten verbrandingstoestellen een goede werking van rookgasafvoer- en verbrandingsluchttoevoer te worden nagezien.
- Laat werkzaamheden aan het systeem of aangesloten verbrandingstoestellen uitvoeren door een gecertificeerd Installateur.
- Aanpassing, werkzaamheden of externe invloeden kunnen invloed hebben op de levensduur en het veilig functioneren van het systeem.

Project: Complex Veemkade 1000-1104 te Amsterdam
Projectnr.: BT193025
Opdrachtgever: mY-side II



	Systeem B	Systeem A	Systeem B	Systeem A	Systeem B	Systeem A	Systeem B	Systeem C	Systeem B	Systeem A	Systeem B	Systeem A
	STRANG 1	STRANG 2	STRANG 3	STRANG 4	STRANG 5	STRANG 6	STRANG 7	STRANG 8	STRANG 9	STRANG 10	STRANG 11	STRANG 12
	Ø 110 / Ø 335mm	Ø 100 / Ø 300mm	Ø 110 / Ø 335mm	Ø 100 / Ø 300mm	Ø 110 / Ø 335mm	Ø 100 / Ø 300mm	Ø 110 / Ø 335mm	Indiv. Flex 60mm	Ø 110 / Ø 335mm	Ø 100 / Ø 300mm	Ø 110 / Ø 335mm	Ø 100 / Ø 300mm
6	1084		1086		1088		1090		1096		1098	
5												
4	1082	1080	1078	1076	1074	1072	1070	1068	1066	1064	1062	1060
3	1040	1042	1044	1046	1048	1050	1052	1054	1008	1010	1012	1014
2												
1	1038	1036	1034	1032	1030	1028	1026	1024	1022	1020	1018	1016
BG	1104	1102	1100	1098	1096	1094	1092	Hal	1006	1004	1002	1000

BIJLAGE 1 TEKENING (STRANG 1 T/M 4)

BIJLAGE 2 TEKENING (STRANG 5 T/M 8)

BIJLAGE 3 TEKENING (STRANG 9 T/M 12)





BONARIUS

BRENGERS VAN COMFORT

BONARIUS BEDRIJVEN

Postbus 33
2140 AA Vijfhuizen

Zwanenburgerdijk 291
1161 NL Zwanenburg



bonarius@bonarius.com
www.bonarius.com